

Latvijas gaisa satiksme

Valsts akciju sabiedrība
Reģ. nr. 40003038621
Muzeju iela 3, Lidosta "Rīga",
Mārupes novads, LV-1053
Tel. : +371 67300950
Fakss: +371 67300970
E-pasts: lgs@lgs.lv
ISO 9001: 2015

Latvijas gaisa satiksme

State Joint-Stock Company
Reg. No. 40003038621
Mārupes novads, Lidosta "Rīga",
Muzeju iela 3, LV-1053, Latvia
Phone. : +371 67300950
Fax: +371 67300970
E-mail: lgs@lgs.lv
ISO 9001: 2015



Mārupes novads

15.12.2020

Nr. 03/695

SIA "Laflora"

Kaigu kūdras purvs, Līvberzes pagasts,
Jelgavas novads, Latvija, LV-3003

Par nosacījumiem vēja elektrostaciju parku būvniecībai

VAS "Latvijas gaisa satiksme" (turpmāk – LGS) ir iepazinusies ar SIA "Laflora" 2020. gada 7. decembra vēstuli Nr.145 "Par nosacījumiem vēja elektrostaciju parku būvniecībai" un, ņemot vērā LGS valsts aģentūrai "Civilās aviācijas aģentūra" adresētajā 2020.gada 20.februāra vēstulē Nr.01/84 "Par vēja elektrostaciju ietekmi" minēto, kā arī jau LGS un SIA "Laflora" konsultācijas saistībā ar vēja parku, informē par turpmāko.

LGS konceptuāli akceptē SIA "Laflora" vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) parka plānoto izvietojumu "Kaigu kūdras purvā" (22 VES ar maksimālo augstumu 251m) ar šādiem nosacījumiem:

1. Pēc tam, kad būs saņemts VES parka ieceres konceptuāls apstiprinājums atbilstošajā pašvaldībā un būs zināms VES tehnoloģiskais risinājums (ražotājs un modelis), SIA "Laflora" jāriko VES parka ietekmes uz LGS primārā/sekundārā novērošanas radiolokatoru (turpmāk – PSR/SSR) "Rīga" novērtējums un jāiesniedz LGS izskatīšanai. Šo novērtējumu var veikt eksperti, kuriem ir pieredze VES tehnoloģiju ietekmes uz PSR/SSR analizē, vai primāro/sekundāro radiolokatoru ražotājkompanijas.

2. Pirms dokumentu iesniegšanas VES parka būvatļaujas saņemšanai, SIA "Laflora" jāsaskaņo un jāsaņem LGS apstiprinājums izvēlētam VES izvietojuma plānam, VES rotora spārnu tehnoloģiskajam risinājumam un maksimālajam augstumam, ņemot vērā VES parka ietekmes novērtējuma rezultātus.

LGS tehniskie speciālisti ir gatavi sadarbībai ar SIA "Laflora" pārstāvjiem jautājumos, kas saistīti ar VES ietekmi uz PSR/SSR "Rīga" un tās novērtējumu.

Valdes priekšsēdētājs

D.Tauriņš

Javorskis, 67300721